

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ NA VODOVOD V OBCI VELKÉ PŘÍLEPY

Obec Velké Přílepy

252 64 Velké Přílepy č. 162

Odběratel – vlastník připojené nemovitosti:

Odběratel: RENOVA COMPANY s.r.o.

Adresa: Boženy Němcové 706, 252 64 Velké Přílepy

E-mail: [REDACTED]

Zasílací adresa: Boženy Němcové 706, 252 64 Velké Přílepy

Odběratel: [REDACTED]

Adresa: Boženy Němcové 706, 252 64 Velké Přílepy

Zasílací adresa: Boženy Němcové 706, 252 64 Velké Přílepy

Obec Velké Přílepy

došlo dne 26.11.2018

čj. 7011/18 komu CE

počet příloh 1

Adresa stavby nebo pozemku – místo plnění, pokud není shodné s adresou odběratele:

Adresa: Haškova, 252 64 Velké Přílepy Číslo popisné: 784/1

Číslo parcely: 182/145.

Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem připojené nemovitosti.

Tato žádost o připojení na vodovodní přípojku do bytu č.1 na uvedené adrese vychází z vyjádření společnosti VAK Beroun, a.s., která provedla dne 13.7.2018 měření vodního tlaku na adrese Velké Přílepy, Hašková 784. Podle naměřených hodnot na vodovodní přípojce je dostatečný tlak vody ve vodovodu pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

Příloha: Vyjádření VAK Beroun, a.s

Ve Velkých Přílepech dne: 23.11.2018

Podpis: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

RENOVA COMPANY s.r.o.

IČ: 241 19 962

oddíl C, vložka 180324

Česká republika

██████████
██████████
252 64 Velké Přílepy

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
O181-10949/2018

Vyřizuje / linka

Beroun dne

13. 08. 2018

e-mail: ██████████

Věc: Vyjádření

Stavba: k.ú.Velké Přílepy – tlak vody v přípojce ul. Hašková, č. p. 784

Předložené podklady:
- průvodní dopis


Jako provozovatel sítě vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Velké Přílepy sdělujeme, že na pozemek parc.č. 182/145 v k. ú. Velké Přílepy je přivedena vodovodní přípojka PE 32 mm a splašková gravitační kanalizační přípojka PVC 125 mm.

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů se při navrhování nových vodovodů pro veřejnou potřebu uplatňují ustanovení § 15:

(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.

(5) Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Dle změřené hodnoty 0,432 MPa na Vaší vodovodní přípojce dne 13.7.2018 je dostatečný tlak vody ve vodovodu pro zásobování obyvatel pitnou vodou.



██████████
technický ředitel

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel: 311 747 111, 800 100 663
IČO: 46356975, DIČ: CZ 46356975

Příloha: situace VaK

